

NOTA 3 DEL PPT DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, RETIRADA DE LODOS Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR VILLALONQUÉJAR, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. (Exp. 009/2026).

Tal y como se solicitaba en la **pregunta nº 11** de las “CONSULTAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 009/2026, SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, RETIRADA DE LODOS Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR VILLALONQUEJAR/SARA, PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.”, se adjuntan los datos de %SV y %ST de cada corriente (se adjuntan los datos correspondientes a 2.025).

	Fango Primario		Fango Secundario		Entrada a Digestores		Salida Digestores	
	ST	SV	SST	SSV	ST	SV	ST	SV
	g/l	%	mg/l	%	g/l	%	g/l	%
ene-25	30,9	80%	7875	85%	60,7	80%	37,5	66%
feb-25	22,6	76%	8356	85%	52,1	81%	34,1	65%
mar-25	25,8	75%	7966	85%	55,0	81%	33,2	67%
abr-25	24,3	75%	7352	84%	54,7	80%	33,4	67%
may-25	37,0	76%	7720	85%	59,3	79%	32,1	66%
jun-25	34,1	76%	8790	85%	56,9	80%	32,5	65%
jul-25	36,4	77%	8262	86%	56,1	83%	32,6	65%
ago-25	19,1	75%	7940	87%	58,0	82%	33,1	68%
sep-25	37,0	77%	7361	85%	57,1	81%	34,0	69%
oct-25	32,5	70%	8545	86%	59,0	81%	34,2	68%
nov-25	15,7	75%	12973	86%	62,9	79%	35,6	68%
dic-25	17,3	76%	10936	86%	53,4	76%	33,3	68%

Burgos, a fecha de firma electrónica.

AYLLON AZNAR
JUAN MANUEL -
29128700M

Firmado digitalmente por
AYLLON AZNAR JUAN
MANUEL - 29128700M
Fecha: 2026.10.13 10:37:48
+02'00'

Responsable de Explotación EDAR

Y Control de Vertidos Industriales

PPTP – SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, RETIRADA DE LODOS Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR VILLALONQUÉJAR, para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. (Exp. 009/2026).