



## **PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

### **Lote 1.- HIPOCLORITO SODICO**

El hipoclorito sódico suministrado cumplirá todas las especificaciones contempladas en la **NORMA UNE-EN 901: 2013**, o normativa que resulte aplicable en el momento del suministro.

Será líquido con una concentración de **cloro activo de hasta el 18 %** en peso.

#### ***Impurezas:***

Se valorará positivamente los contenidos en clorato sódico **menores del 5 %** de cloro disponible.

El producto suministrado estará incluido en el **anexo II del R.D 140/2003 de 7 de Febrero**, y cumplirá lo establecido en la **Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero** sobre sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo humano, y estará contemplado en el anexo I.

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el **anexo II** y acreditar las normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el **anexo III**, ambos de la citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero.

Debe cumplir los requisitos especificados para el **Tipo 1 de la Tabla 1 (Parametros químicos), del capítulo 4 de la Norma.**



## **Lote 2.- HIDROXIDO CALCICO**

El hidróxido cálcico suministrado cumplirá todas las especificaciones contempladas en la **NORMA UNE-EN 12.518:2008**, o normativa aplicable en el momento del suministro.

Será sólido, en forma de polvo blanco, con un contenido en  $\text{Ca(OH)}_2$  soluble mayor del 92 % en peso, correspondiente a la clase 1 de la tabla 1 del capítulo 4 de la citada norma.

### **Impurezas y materia insoluble:**

Se valorará positivamente:

1º.- Los contenidos menores a los correspondientes a la **Clase 1 de la Tabla 2 del capítulo 4 de la Norma**.

2º.- Los contenidos **menores del 8 %** en peso de materia insoluble en agua.

3º.- Una humedad **inferior al 2 %** en peso.

El producto suministrado estará **incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de Febrero**, y cumplirá lo establecido en la **Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero** sobre sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo humano, y estará contemplado en el anexo I.

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero.

Cumplirá con los requisitos especificados en la **Tabla 4 (Parámetros Químicos), tipo 1, del capítulo 4 de la Norma (Criterios de Pureza)**.